

BILANS MOCY

- P_I** - moc zainstalowana
k_Z - współczynnik zapotrzebowania
P_S - moc szczytowa
I_B - prąd obliczeniowy

L.p.	Nazwa odbioru	P _I [kW]	k _Z —	cos φ —	P _S [kW]	I _B [A]
1	2	3	4	5	6	7

Tablica TM - kontener

1	Sauna + jakuzi	19,00	0,80	0,98	15,20	22,39
2	Pojemnościowy podgrzewacz wody	2,00	0,20	0,80	0,40	0,72
3	Klimatyzacja	1,20	0,80	0,80	0,96	1,73
4	Ogrzewanie łazienki	0,25	0,50	0,80	0,13	0,23
5	Szafa dystrybucyjna	0,50	0,80	0,80	0,40	0,72
6	Gniazda wtykowe	3,00	0,25	0,93	0,75	1,16
7	Oświetlenie	0,20	0,90	0,93	0,18	0,28
Suma TM		26,15	0,69	0,95	18,02	27,23

Tablica TM 6 osób z pralką i suszarką

1	Przepływowy ogrzewacz wody	24,00	0,20	0,80	4,80	8,66
2	Klimatyzacja	3,40	0,80	0,80	2,72	4,91
3	Ogrzewanie łazienki	0,50	0,50	0,80	0,25	0,45
4	AGD kuchni	16,40	0,50	0,80	8,20	14,79
5	Pralka (szt. 2) + suszarka (szt. 2)	8,00	0,50	0,80	4,00	7,22
6	Gniazda wtykowe	2,80	0,25	0,93	0,70	1,09
7	Oświetlenie	1,00	0,90	0,93	0,90	1,40
Suma TM		56,10	0,38	0,81	21,57	38,51

Tablica TM 6 osób

1	Przepływowy ogrzewacz wody	24,00	0,20	0,80	4,80	8,66
2	Klimatyzacja	3,40	0,80	0,80	2,72	4,91
2	Ogrzewanie łazienki	0,50	0,50	0,80	0,25	0,45
3	AGD kuchni	16,40	0,50	0,80	8,20	14,79
4	Gniazda wtykowe	2,80	0,25	0,93	0,70	1,09
5	Oświetlenie	1,00	0,90	0,93	0,90	1,40
Suma TM		48,10	0,37	0,81	17,57	31,30

Tablica TM 4 osoby

1	Przepływowy ogrzewacz wody	24,00	0,20	0,80	4,80	8,66
2	Przepływowy ogrzewacz wody	6,00	0,20	0,80	1,20	2,17
3	Klimatyzacja	3,40	0,80	0,80	2,72	4,91
4	Ogrzewanie łazienki	0,25	0,50	0,80	0,13	0,23
5	AGD kuchni	16,40	0,50	0,80	8,20	14,79
6	Gniazda wtykowe	2,80	0,25	0,93	0,70	1,09
7	Oświetlenie	1,00	0,90	0,93	0,90	1,40
Suma TM		53,85	0,35	0,81	18,65	33,24