


## OZNACZENIA:

| | |
|---|---|
| TMx | tablica rozdzielcza |
| MM | tablica multimedialna |
| | oprawa oświetleniowa nastropowa (wg indywidualnego doboru) |
| | oprawa oświetleniowa naścienna (wg indywidualnego doboru) |
| | oprawa oświetleniowa naścienna z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem zmierzchowym (wg indywidualnego doboru) |
| | łącznik pojedynczy 10A/230V |
| | łącznik świecznikowy 10A/230V |
| | łącznik schodowy pojedynczy 10A/230V |
| | łącznik schodowy podwójny 10A/230V |
| | łącznik pojedynczy 10A/230V, IP44 |
| | łącznik sterowania żaluzji 10A/250V |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, ogólne |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, dla okapu |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, dla lodówki |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, IP44, ogólne |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, IP44, dla zmywarki |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, IP44, dla grzejnika |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, IP44, dla pralki |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, pojedyncze, IP44, dla suszarki |
| | gniazdo 2P+Z, 16A/230V, podwójne, ogólne |
| | gniazdo 2x RJ45 kat. 6 |
| 1F | wypust instalacji 230V~ |
| 2F | wypust instalacji 400V~ 2-faz. |
| 3F | wypust instalacji 400V~ |
| PWx | podgrzewacz wody |
| PI | płyta indukcyjna |
| PK | piekarnik |
| Żx | żaluzja |
| KZ | jednostka zewnętrzna klimatyzacji |
| CWN | centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu |

## UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

**TEMAT**

**PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ZESPOŁU PIĘCIU BUDYNKÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TERENU OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE**

**INWESTOR**

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z o.o.
Uczniowska 16,
58-306 Wałbrzych

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY**

**kropka** studio **klub** architekci
ul.Wrocławska 48 30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

**FAZA**

PROJEKT TECHNICZNY

**TREŚĆ RYSUNKU**

BUDYNEK 3 - RZUT PODDASZA

| RYS. NR | SKALA | DATA |
|---|---|---|
| E205 | 1:50 | 07.2023 |

| | | PODPIS | DATA |
|---|---|---|---|
| AUTOR | specjalność elektryczna<br>tech. Krzysztof Windak nr upr. 480/94 | | |
| WSPÓŁPRACA | inż. Wojciech Wierciak | | |