


TM4



ZASILANIE Z ZESTAWU
ZŁĄCZOWO – POMIAROWEGO

POM. 0.4 –
PODGRZEWACZ WODY

POM. 0.1 –
PODGRZEWACZ WODY

ELEWACJA –
JEDN. ZEWN. KLIMATYZACJI

POM. 0.1 –
CENTRALA SYG. WŁAMANIA I NAP.

POM. 0.1 – PŁYTA INDYKCYJNA

POM. 0.1 – PŁYTA INDYKCYJNA

POM. 0.1 – PŁYTA INDYKCYJNA

POM. 0.1 – PIEKARNIK

POM. 0.1 – ZMYWARKA

POM. 0.1 – LODÓWKA

POM. 0.1 – OKAP

POM. 0.1

POM. 0.2

POM. 0.1 – TABLICA MULTIMEDIALNA

POM. 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 – ŽALUZZJA

POM. 0.4 –
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

POM. 0.3 ÷ 0.5, PODDASZE

REZERWA

REZERWA

POM. 0.1 ÷ 0.5, PODDASZE

TEMAT

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ZESPOŁU PIĘCIU BUDYNKÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TERENU OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE

INVESTOR

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z o.o.
Uczniowska 16,
58-306 Wałbrzych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio **klub architektki**
ul. Wrocławska 48 30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT TABLICY TM4

RYS. NR		SKALA	DATA
E104			07.2023
AUTOR	specjalność elektryczna tech. Krzysztof Windak nr upr. 480/94	PODPIS	DATA
WSPÓŁPRACA	inż. Wojciech Wierciak		

UWAGI:

1. Układ sieci TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA.